

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий
ГУ МЧС России по Свердловской области
г. Екатеринбург ул. Карла Либкнехта, 8а

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
г. Екатеринбург ул. Белинского, 115 тел. 251-11-72 oitr-undso@mail.ru

г.Талица

« 25 » марта 20 15 г.

12 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 2615

Инспектором ОНД Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области старшим лейтенантом внутренней службы Бакиным С.Ю.
(фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего обследование)

В период с 14 ч. 00 мин. «16» марта 2015 г. по 12 ч. 00 мин. «25» марта 2015 г. проведено обследование документов, объекта заявителя здания, помещений Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 5 «Ёлочка»

(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)
расположенного по адресу: 623640, Свердловская область, Талицкий район, г.Талица, ул.Комсомольская,34 «Г», совместно с заведующей МКДОУ детский сад № 5 «Ёлочка» Таушкановой А.Н.
(фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, фамилия, имя, отчество представителя юридического лица или представителя индивидуального предпринимателя, работников, присутствовавших при проведении обследования, фамилия, имя, отчество гражданина, владельца собственности, имущества и т.п.)

по результатам которого установлено:

1) краткая характеристика пожарной опасности объекта:

Функциональное назначение объекта – Ф 1.1, Отопление – централизованное от котельной, вентиляция – естественная, электроснабжение 220 В. Здание V степени огнестойкости, стены – древесный брус оштукатуренный. Перекрытия, покрытие – дощатые деревянные конструкции. Помещения в полном объеме оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, которая на момент проверки находилась в рабочем состоянии.

(функциональное назначение объекта (зданий и помещений, расположенных на территории объекта), количество зданий, их этажность, размеры в плане. Основные характеристики инженерного оборудования (отопление, вентиляция, электроснабжение). Приводится описание: пожарной опасности строительных материалов, пожарной опасности и огнестойкости строительных конструкций, степеней огнестойкости зданий (пожарных отсеков), их конструктивной и функциональной пожарной опасности. Приводится общая характеристика систем противопожарной защиты и выполненные режимные мероприятия)

2) в ходе обследования установлено: нарушений обязательных требований пожарной безопасности не выявлено

С Актом обследования ознакомлен (а):

Заведующая МКДОУ детский сад № 5 «Ёлочка» Таушканова Анна Николаевна
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя или иного должностного лица организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, их законных представителей, а также лиц, присутствовавших при проведении обследования)

« 25 » марта 2015 г.

Акт составлен в двух экземплярах, копию получил (а):

Заведующая МКДОУ детский сад № 5 «Ёлочка» Таушканова Анна Николаевна
(Фамилия, инициалы законного представителя юридического лица, (подпись) фамилия, инициалы руководителя организации, фамилия, инициалы индивидуального предпринимателя, владельца собственности, имущества и т.п. (гражданина))

Вывод по результатам обследования:

Здание, помещения дошкольного учреждения соответствуют обязательным требованиям пожарной безопасности

Обследование проводили:

Инспектор ОНД Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области старший лейтенант внутренней службы Бакин С.Ю.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

« 26 » марта 2015 г.

