

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа
(наименование органа государственного надзора)

Свердловская область, г.Талица, ул.Заводская, 13 «б», р.п.Тугулым, ул.Федюнинского, д.1, тел.
8(34371)2-45-20; 8(34367)21168, E-mail: tond-talitsa@mail.ru

Предписание № 108/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара**

*Заведующему Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 5 «Ёлочка»
Таушкановой Анне Николаевне*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя
физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору *Сысоева А.В.* Отдела надзорной деятельности и профи- № 108
лактической работы Талицкого городского
округа, Тугулымского городского округа
(наименование органа ГПН)

от « 10 » сентября 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 15 ч 00 мин.
« 17 » сентября 2019 г. по 17 ч 00 мин. « 24 » сентября 2019 г.

проведена проверка

*инспектором отдела НД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по СО
старшим лейтенантом внутренней службы Бакиным Станиславом Юрьевичем*

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверки,

МКДОУ «Детский сад № 5 «Ёлочка»

Свердловская область, Талицкий район, г.Талица, ул.Комсомольская, 34-г

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующим МКДОУ «Детский сад № 5 «Ёлочка» Таушкановой А.Н.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предприятия	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<p>Ширина проезда (ворота) для пожарной техники на территорию детского сада менее 3,5 м (по факту 3.1 м.).</p> <p>Проезд (ворота) для пожарной техники на территорию детского сада выполнить шириной не менее 3,5 м</p>	<p>ст. 6, ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 7.1, 8.6 «СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»</p>	03.08.2020	
2	<p>На объекте защиты, лица (воспитатели и сторожа) допускаются к работе без прохождения обучения, по программе пожарно-технического минимума.</p> <p>Организовать обучение группы лиц (воспитатели и сторожа) по программе пожарно-технического минимума.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012 № 390) п.3; Приказ МЧС РФ от 12.12.2007 N 645 (ред. от 22.06.2010) Об утверждении норм пожарной безопасности "обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" п.п. 1, 2, 31,32).</p>	03.08.2020	
3	<p>Не проводится квартальная проверка первичных средств пожаротушения (огнетушителей). В специальном журнале (учета огнетушителей) отсутствуют записи.</p> <p>Организовать квартальную проверку первичных средств пожаротушения (огнетушителей), с занесением записи в специальном журнале (учета огнетушителей)</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ № 390 от 25.04.2012) п.478; п. 4.3.6, п. 4.3.6 СП 9.13130.2009 «Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации»</p>	03.08.2020	
4	<p>Ширина эвакуационных выходов из здания детского сада (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1.), составляет менее 1,2 метра (при числе эвакуирующихся более 15 человек)</p> <p>Ширину эвакуационных выходов</p>	<p>ст. 6, п.1 ч.2 ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.5.2.14 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные</p>	03.08.2020	

	из здания детского сада (класс функциональной пожарной опасности Ф 1.1.), при числе эвакуирующихся более 15 челок, выполнить не менее 1,2 метра.	пути и выходы»		
5	<p>При монтаже, ремонте и обслуживании автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в здании не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности (МКДОУ «д/с №5 «Ёлочка»), а именно: Помещение медицинского поста, кабинет кварцевания и буфет не защищены автоматической установкой пожарной сигнализации</p> <hr/> <p>Помещения медицинского поста, кабинет кварцевания и буфет защитить (оборудовать) автоматической установкой пожарной сигнализации</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012 № 390) п.61</p> <p>ст. 6, ст. 54 ФЗ от 22.07.2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.1.2, приложение А п/п. А.4, А.10, Таблица А.1, п.9 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»</p>	03.08.2020	
6	<p>Руководителем организации не обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (строение холодного склада)</p> <p>Руководителю организации обеспечить наличие на дверях холодного склада таблички категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Данные таблички разместить в соответствии с категорией определенной (рассчитанной) в соответствии с требованиями нормативных документов в области пожарной безопасности.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012г. № 390) п.20</p>	03.08.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в августе 2020 г.

(квартал, месяц);

Инспектор ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО

УНД и ПР ГУ МЧС России по СО старший лейтенант

внутренней службы Бакин Станислав Юрьевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

(подпись)

«24» сентября 2019

М.Л.И.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись)

Заведующий МКДОУ «ДС № 5 «Ёлочка»

Таушканова Анна Николаевна

(должность, фамилия, инициалы)

«24» сентября 2019 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия: ДНД МЧС России (495) 449-99-99

ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575773

Владелец Таушканова Анна Николаевна

Действителен с 11.03.2021 по 11.03.2022