

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах обследования объекта социальной, инженерной и транспортной
инфраструктур в сфере образования

(наименование сферы жизнедеятельности инвалидов)

в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

Сведения об объекте: Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 5 «Ёлочка» , адрес: Свердловская область, город Талица, улица
Петрунинская, 33

Дата проведения обследования: 19 сентября 2018 года

Сведения о лицах, проводивших обследование: Мужева Т.П. заместитель начальника
Управления образования АТГО, Кузьминых Е.С., ведущий специалист Управления
образования АТГО, Москвина Г.В. ведущий специалист Управления образования АТГО

(фамилия, имя, отчество, должности лиц, проводивших обследование)



Номер строки	Требования Федерального закона от 01 декабря 2014 года N 419-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов", Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года N 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области"	Установлено соблюдение требований	Выявлено несоблюдение требований	Причины и условия, препятствующие эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам	Рекомендации по устранению нарушений	Рекомендуемый срок устранения нарушений
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги (или ее предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)	да	нет			
2.	Выделение на автостоянке не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования	нет	да	Отсутствие у детского сада на автостоянке мест для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования	Написать ходатайства о выделении на автостоянке места для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования	до 2023г
3.	Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры), входа в объект социальной инфраструктуры и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием	да	нет	Существует возможность самостоятельного передвижения по территории- покрытие ровное асфальтированное без перепадов. Возможен беспрепятственный вход в объект по пандусу в тамбур и групповые ячейки первого этажа. Непосредственно вход в объект и	-Установка пандуса между вторым и третьим этажах не возможна по техническим характеристикам здания и	

	кресла-коляски			выход из него, посадка в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски беспрепятственные.	размерам проемов. - Для прохода в групповые ячейки на второй и третий этажи необходимо обратиться к помощи персонала учреждения.	
4.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры	да	нет		Отсутствие данного контингента среди воспитанников ДОУ	
5.	Оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами	да	нет		Отсутствие данного контингента среди воспитанников ДОУ	
6.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры и к предоставляемым в нем услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности	нет	да	Отсутствуют носители информации, необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту.	Обеспечить информацией на стендах, а так же приобрести и установить необходимые носители информации, такие как таблички направления движения, предупредительные знаки «желтые круги»	до 2023г
7.	Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным	да	нет	Отсутствует дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации	Размещение необходимой звуковой и зрительной информации планируется установить после приобретения. Также будут дополнительно начерчены предупреждающие	до 2023г

	шрифтом Брайля			знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	контрастные полосы желтого цвета на краях ступеней лестничного марша выходов.	
8.	Предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	нет	да	В связи с отсутствием данного контингента среди воспитанников ДОУ и обученных специалистов услуга не предоставляется	По мере необходимости внести в штатное расписание должности сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика и запланировать обучение специалистов.	

Дата повторного обследования: III квартал 2023 год

(указывается дата проведения внепланового обследования в текущем году либо дата, рекомендуемая к учету при составлении плана-графика обследований объектов социальной инфраструктуры, утверждаемого органом государственной власти или органом местного самоуправления).

Подписи лиц, проводивших обследование:

Мужева Т.П. Мужева Т.П.

Кузьминых Е.С. Кузьминых Е.С.

Москвина Г.В. Москвина Г.В.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 603332450510203670830559428146817986133868575773

Владелец Таушканова Анна Николаевна

Действителен с 11.03.2021 по 11.03.2022